

ENTRAUCHUNGSLEITUNG GEFALZT, VERZINKT DL-600

AUSFÜHRUNGEN *Verzinkt*

aus verzinktem Stahlblech mit Versteifungsstützen. Geprüft nach DIN 18232-6 und EN 1366-8. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis: P-TUM-442 zur Verwendung innerhalb von Einzelabschnitten. Die Kanalleitung ist geprüft bei Raumtemperatur mit 1500 Pa Unterdruck und bei 600°C mit 500 Pa Unterdruck über einen Zeitraum von min. 120 Min., einschließlich der Messung der Kalleckage vor dem Brandversuch.

Schlussverbindungen mittels Kanalfanschprofil 30 mm oder CGF-Profil 30. Die Kanäle müssen zusätzlich zu den vier Eckbefestigungen alle 200 mm mit Schraubklammern oder Schiebeleisten verbunden werden. Zum Ausgleich von Ausdehnungskräften sind im Abstand von max. 10 m Brandgaskompensatoren anzuordnen. Die Auflage/Aufhängung und Montage der Entrauchungsleitung, einschl. Gewindestangen und Befestigungsschrauben mit zugelassenen Dübeln, erfolgt nach brandschutztechnischen Gesichtspunkten.

ZUBEHÖR

KOMPENSATOREN
GITTER, STS UND STW
SCHALLDÄMPFER
HAUBEN
MONTAGEMATERIAL

