

Leistungserklärung KPD-02-2022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Entrauchungskanäle aus Stahl für Einzelabschnitte Typ KPD mit Zubehör
2. Vom Hersteller vorgesehene Verwendungszwecke: Entrauchungskanäle für Einzelabschnitte aus Stahl Typ KPD für Bedienung einzelner Brandzone
3. Hersteller des Bauproduktes und Herstellwerk: Karpol Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła, PL
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: system 1
5. Harmonisierte Normen:
EN 12101-7:2011
EN 12101-7:2011
PN-EN 12101-7:2012
Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections
Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 7: Entrauchungskanalstücke
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej
- Notifizierte Stelle – Vorprüfungen: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, PL
Zakład Badań Ogniwych, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, PL
Laboratorium Badań Ogniwych, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki, PL 1488
- Kennnummer der notifizierten Stelle: 1488
- Zertifizierungsstelle (werkseigene Produktionskontrolle): Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 1488
Kennnummer der notifizierten Stelle: 1488
Konformitätszertifikat Nr.: 1488-CPR-0764/W

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Branddichtheit	E ₆₀₀	EN 12101-7:2011 pkt 4.1.2 a) i 4.4.1 EN 1366-9, EN 13501-4
Rauchdichtheit	E _{600S}	EN 12101-7:2011 pkt 4.1.2 b) i 4.4.1 EN 1366-9, EN 13501-4
Mechanische Formstabilität	Erfüllt	EN 12101-7:2011 pkt 4.1.2 c)
Querschnitt aufrechterhalten	Erfüllt	EN 12101-7:2011 pkt 4.1.2 d)
FEUERWIDERSTAND	E ₆₀₀ 120 (h _o) S1500 single	EN 12101-7:2011 EN 13501-4

Die Leistungen des o.g. Bauproduktes entsprechen der erklärten Leistung. Folgende Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung des o.g. Herstellers ausgestellt.

Piła, 14.02.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)



Name und Vorname:
Thomas Thale

(Unterschrift)